



Ejerforeningen Mikkelborg Park

**Rohr ApS**

Jernet 27  
6000 Kolding

CVR: 31076072

Website: rohr.dk

Tlf: 75 59 43 22

Mobil: 23 72 03 22

02.08.2019

Vedr.: Ventilation – emhætte uden motor

Rohr ApS servicerer hos Ejerforeningen Mikkelborg Park ventilationsystemet.

Efter den sidste rensning af ventilationssystem har vi konstateret, at forskellige beboer havde emhætter med motor tilsluttet til ventilationssystem. Det må man ikke, på grund af vakuum i ventilationen.

Mikkelborg Park har et centralsug med et rør. Ventilationsanlægget har en vakuumstyring. Når emhætten tændes i lejligheden forandres vakuum og ventilationen kører op i hastighed og suger. Slukkes emhætten reagerer ventilationsanlæg igen, da vakuum forandres. Ventilationsanlæg skruer automatisk ned for hastighed.

Tilsluttes en emhætte med motor og den bliver tændt, forstyrres vakuum i anlæg, da emhætten blæser ind i system. Det fører til, at anlægget slukker for udsugning og madlugt bliver ikke suget ud, men sendt direkte videre til jeres nabo.

Med venlig hilsen

Rohr ApS